

**Опросный лист
на противопожарные двери для НПС «Атырау»**

Наименование здания	Здание Автобуса №1	Здание Автобуса №2	Здание б/б управления Биодиск-100	Блок качества нефти ККУН-204км
Тип	Однопольный дверь (глухой)	Однопольный дверь (глухой)	Однопольный дверь (глухой)	Однопольный дверь с вентиляцией и остеклением
Толщина коробки, мм	80	80	80	80
Толщина полотна, мм	60	60	60	60
Толщина листа, мм	1,5	1,5	1,5	1,5
Огнестойкость, минут	60	60	60	60
Коробка, мм	900x2000	900x2000	900x2000	1060x2100
Обналичка, мм	70	70	70	70
Полотно, мм	50x25x2	50x25x2	50x25x2	50x25x2
Наполнение полотна	минплита	минплита	минплита	минплита
Исполнение	Правое	Левое	Левое	Правое
Цвет, RAL	9003	9003	9003	9003
Петли с упорным подшипником	Да	Да	Да	Да
Внутренняя отделка	Металлический лист	Металлический лист	Металлический лист	Металлический лист
Утеплитель, да/нет	да	да	да	да
Термоуплотнитель 1-контур	Периметр коробки	Периметр коробки	Периметр коробки	Периметр коробки
Термоуплотнитель 2-контур	Периметр полотна	Периметр полотна	Периметр полотна	Периметр полотна
Лента терморасширяющаяся, мм	1,5x1,5	1,5x1,5	1,5x1,5	1,5x1,5
Замок, да/нет	да	да	да	да
Цилиндровый механизм, да/нет	да	да	да	да
Ручка нажимная, да/нет	да	да	да	да
Монтажная пластина под доводчик, да/нет	да	да	да	да
Количество	1	1	1	1
Доводчик на 90кг	да	да	нет	да
Тип замка	Антипаника на 1 створку врезная	Антипаника на 1 створку врезная	Антипаника на 1 створку врезная	Антипаника на 1 створку врезная
Замок противопожарный	да	да	да	да

Ручка противопожарная на планке (пара)	да	да	да	да
Шпингалет NF (торцевой)				

Заместитель начальника НПС «Атырау»



Сарсенгалиев С.