



Акционерное Общество
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

Исх. № Акт-Г-СРК-8729-2019
Дата: 23.12.2019

Участникам тендера 3791-OD на право заключения договора на поставку воздушных, топливных фильтров и фильтроэлементов для АО "КТК-Р"

Тема: Уточнение по тендеру.

Уважаемые участники тендера!

Настоящим предоставляем ответы на вопросы, возникшие в ходе изучения материалов тендера 3791-OD.

Вопрос:

1. По позиции PID 56890197 - Фильтр воздушный ФВП-II-375-330-5-G4 ASP-0001 для установки очистки бытовых стоков НПС-8, какой материал: полиэстер или стекло, размер рамки 5мм?
2. По позиции PID 56901768 - Фильтр воздушный для систем вентиляции Класс очистки G3 панельный, размер: 857х360/12,5, какой размер рамки 10 или 20мм, а также какой необходим материал?

Ответ:

1. Необходимый материал – пластик, рамка металлическая из проволоки около 4 мм диаметром (Фото в приложении).
2. Рамка 10 мм, материал – пластик.

Менеджер по закупкам

Д.В. Рыжик

Подготовила: Е.А.Зиль
специалист по контролю запасов
Тел.: +7(495) 966-50-76