

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС «Курмангазы»

Должность

Отдел по Э и ТО ВР

Подразделение


Тажимаев Б.У.

Подпись

« 18 » Января 2021г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1089815
преобразователь Mean Well DDR-60L-24

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика.	-	АО КТК-К	
2	Производитель	-	Mean Well	
3	Модель	-	DDR-60L-24	
4	Мин. Входное напряжение	В	18	
5	Макс. Входное напряжения	В	75	
6	Номинальное входное напряжение	В	48	
7	Количество выходов	Шт.	1	
8	Максимальный выходной ток	А	2.5	
9	Мощность	Вт	60	
10	Выходное напряжение	В	24	
11	Защита	-	Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения	
12	Рабочая температура	°С	-40...85	
13	Температура хранения	°С	-40...85	
14	Размер	мм	52.5 x 90 x 54.5 мм	
15	Вес	Г.	216	





DDR-60L-24

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Сертификат соответствия.
3. Паспорт.
4. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА
Должность


Подпись

Бисенбиев К.К.
Ф.И.О.

Дата: 18 января 2021г