

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	№ 1104847	К заявке №47572
ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСА		

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1 Наименование и адрес предприятия-заказчика	АО «КТК-К»
1.2 Объект установки	НПС «Атырау»
1.3 Назначение	Для установки в системе пожаротушения НПС Атырау
1.5 Количество заказываемых изделий, шт.	1
2 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ	
Напор, Мпа	0,4
Производительность, м3/ч	0,8 – 1,8 м3/ч
Мощность двигателя, кВт	0,75
Частота вращения (диапазон), об/мин	1500
Ток, А	6
Напряжение сети, В	220
Высота самовсасывания (макс.), м	5
Предельная вязкость, мПа*с	2000
Тип конструкции насоса	Винтовые
Перекачиваемая среда	вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты
Дополнительные требования	
Комплект поставки.	Комплект ЗИП - торцевое уплотнение.

Инженер-механик НПС «Атырау» КТК-К



Шкенов Д.В.