

УТВЕРЖДАЮ:

Ведущий инженер по КИПиА ВР
Должность

Отдел по Э и ТО ВР
Подразделение


Бертлеу А.Т.
Ф.И.О

Подпись

«04» 01 2024 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1113416
на вибрационные переключатели с ручным сбросом 3171MR

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	КТК-К	
2	Назначение прибора	-	Контроль вибрации корпуса миксера	
3	Тип	-	3171MR	
4	Измерительные диапазоны	-	Диапазон уровней от 0,5 до 9g пикового ускорения	
5	Выход	-	Дискретный	
6	Нагрузка	-	5А переменного тока 250В, 5А постоянного тока 30В	
7	Условия окружающей среды	-	Температура от -45 до +85 °С	
8	Корпус	-	Литой цинковый сплав Mazak III Класс защиты корпуса - IP66/IP67 в соответствии с BS EN 60529 Кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм	
9	Размеры (В x Ш x Г)	-	169,5 x 136,2 x 43,5 мм (Ш x В x Г)	
10	Масса	-	1,5 кг	



Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Паспорт
3. Руководство по эксплуатации
4. Сертификат соответствия
5. Разрешение на применение технических устройств (РК)
6. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (РК)
7. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС
8. Декларация о соответствии требованиям
9. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА
Должность


Подпись

Мугашов Х.М.
Ф.И.О.

04.01.2024 г.