


Опросный лист к заявке № _____

Кварцевая трубка с сальником для установки УУФОВ-10

Кварцевая трубка предназначена для установки обеззараживания воды УУФОВ-10 производительностью 10м³/ч. Установка применяется для получения безопасной эпидемическом отношении воды, обеззараженный от возбудителей инфекционных заболеваний.



Условное обозначение кварцевой трубки: 36x2x1250

36 – внешний диаметр, мм

2 - толщина стенки, мм

1250 - длина, мм

Для каждой трубки нужно 4 резиновых сальника

Условное обозначение сальника: 51x33x7x3, материал сальника резина

51±1 – внешний диаметр, мм

33 ± 1 - внутренний диаметр, мм

7 – ширина, мм

3 – высота, мм

Инженер-технолог по очистным сооружениям _____ Ж.Аккалиева

Дата _____