




**Каспийский Трубопроводный Консорциум**  
**Caspian Pipeline Consortium**  
**Каспий Күбыр Консорциумы**



№: Out-L-CPCR-1430-2020

№: Out-L-CPCR-1430-2020

Дата: 03.03.2020

Участникам тендера  
№ 0004-PROC-2020

Date: 03.03.2020

Participants of tender  
№ 0004-PROC-2020

Тема: Ответы на вопросы тендера  
№004-PROC-2020

Subject: Answer to questions about Tender  
#004-PROC-2020

Уважаемые участники тендера!

Dear tender participants,

На основании поступления от участника тендера официального запроса на уточнения позиции:

Further to the bidder's official request for clarification about:

- 56902131 Кварцевая трубка для установки очистки воды ультрафиолетом УУФОВ-10- необходимо указать размеры.

- 5690213156902131 Quartz tube for ultraviolet water treatment system UUFOV-10 dimensions to be specified,

Направляем дополнительные технические характеристики (см. Приложение «Опросный лист №28093»).

please find attached additional technical parameters (Exhibit "Data Sheet 28093").

Данная информация внесена в Приложение №7 к тендерной документации, которая размещена на сайте КТК.

This information was added to Exhibit 7 to the tender documentation on the CPC web-site.

Прошу учесть при подготовке технико-коммерческого предложения.

Please take this into consideration while preparing your technical and commercial proposal.

Приложение:  
-Опросный лист №28093.

Exhibit:  
-Data Sheet 28093.

Д. В. Рыжик / D. Ryzhik  
Менеджер по закупкам / Procurement Manager

Подготовил: / Prepared by: Зайкина О.А. / O.Zaykina  
Tel. 8(495)966-50-61


Юридический адрес: РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал.

Почтовый адрес: РФ, 115093, г.Москва, ул.Павловская, д.7, стр.1, Бизнес-комплекс "Павловский". Тел. +7(495)966-5222.

Опросный лист к заявке № 12093

**Кварцевая трубка с сальником для установки УУФОВ-10**

Кварцевая трубка предназначена для установки обеззараживания воды УУФОВ-10 производительностью 10м<sup>3</sup>/ч. Установка применяется для получения безопасной эпидемическом отношении воды, обеззараженный от возбудителей инфекционных заболеваний.



Условное обозначение кварцевой трубки: 36х2х1250

36 – внешний диаметр, мм

2 - толщина стенки, мм

1250 - длина, мм

Для каждой трубки нужно 4 резиновых сальника

Условное обозначение сальника: 51х33х7х3, материал сальника резина

51±1 – внешний диаметр, мм

33 ± 1 - внутренний диаметр, мм

7 – ширина, мм

3 – высота, мм

Инженер-технолог по очистным сооружениям \_\_\_\_\_ Ж.Аккалиева

Дата \_\_\_\_\_