


____ Менеджер по Э и ТО _____
Должность

____ Западного региона КТК-Р _____
Подразделение

____ Дмитриюков А.А. _____
Ф.И.О


Подпись

«20 » июля _____ 2020 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_1084344_
на станцию катодной защиты

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные
1.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	—		
2.	Назначение прибора	—	Для промышленного использования в качестве источника защитного (катодного) тока в системах электрохимической защиты подземных металлических сооружений нефтепроводной системы.	Предлагаемые технические характеристики, данные
3.	Тип преобразователя	—	инверторный	
4.	Габариты, не более	мм	Ш600/В1100/Г450	
5.	Размещение на месте эксплуатации	—	На существующей раме	
6.	Рабочий режим	—	Продолжительный, непрерывный	
7.	Номинальный выходной ток	А	63	
8.	Номинальное выходное напряжение	В	48	
9.	Номинальная выходная активная мощность	кВт	3	
10.	Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее	—	0,9	
11.	Полная потребляемая мощность	кВА	3,4	
12.	Напряжение питающей сети	В	220	
13.	Частота питающей сети	Гц	50	
14.	Число фаз	—	1	
15.	Коэффициент полезного действия, не менее	%	0,85	
16.	Пульсация тока, не более	%	1	
17.	Регулирование уставки защитного потенциала	В	от -0,5 до -5	
18.	Плавное регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения	%	От 0,5 до 100 %	

19.	Точность поддержания суммарного потенциала	%	1,7	
20.	Входное сопротивление регулирующих устройств на выходах подключения электродов сравнения, не менее	МОм	10	
21.	Защита от атмосферных (грозовых) перенапряжений на сторонах питания, нагрузки, контроля потенциала и связи RS-485	—	Да	
22.	Защита от КЗ на входе и выходе, защита от перегрузки, защита при обрыве электрических цепей нагрузки	—	Да	
23.	Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения с погрешностью, не более	%	1,7	
24.	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети	В	160 – 255	
25.	Автоматическое восстановление режима работы после восстановления отключенного напряжения, не более (плавный пуск оборудования при восстановлении питания)	сек.	10	
26.	Наличие цепи управления прерыванием тока катодной защиты	—	Да	
27.	Счетчик наработки времени	—	Да	
28.	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	—	У1	
29.	Сейсмостойкость по шкале MSK-64	Балл	до 9	
30.	Охлаждение	—	Естественное воздушное	
31.	Объем поставки	—	Станция катодной защиты, комплект ЗИП (предохранители, цепи грозозащиты, силовой блок), паспорт (формуляр), инструкция по монтажу и эксплуатации, сертификат соответствия	
32.	Интерфейс подключения контроля режимов выпрямителя.	—	Проводное непосредственное прямое подключение через пассивный преобразователь сигнала (на выходе которого 4...20 мА) для контроля потенциала (серия В1.3)	
33.	Дополнительные требования	—	Автоматическое управление выходными силовыми цепями выпрямителя при снижении или увеличении защитного потенциала сооружения.	
34.		—	Обеспечить сохранение работоспособности станции в случае выхода из строя блока управления	
35.			Обеспечить уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей цепи, не превышающий значений, установленных	

			ГОСТ Р 51522.1-2011 и ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А группы 1	
36.	Среднее время наработки на отказ, не менее	час	30 000	
37.	Установленный средний ресурс, не менее	час	100 000	
38.	Гарантийный срок, не менее	год	3	
39.	Срок службы, не менее	год	20	
40.	ТИП, Марка, модель			

____Старший инженер по ЭХЗ____
Должность

Подпись

____Андреев О.А.____
Ф.И.О.

Дата __06.07.2020____