

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ведущий инженер по КИПиА ВР

Должность

Департамент эксплуатации ВР

Подразделение

Шерниязов С.Ж.

Ф.И.О.

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ЗАЯВКЕ № 32541**

Модуль электроники для привода Greatork

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Изделие		Модуль электроники для привода	
3	Производитель	-	Greatork	
4	Модель		AVATM01/CT4	
5	Номер диаграммы подключения		3000 000 06	
6	Операционное время		90° мин. 12 минут	
7			90° макс. 15 минут	
8	Крутящий момент	Н/м	100	
9	Степень защиты		IP68	
10	Тип смазки		GL 5 75 W 90	
11	Режим работы электродвигателя		0,28 кВт 30 мин	
12	Двигатель		GL 5 75 W 90	
13	Номинальный ток	А	1,70	
14	Дополнительная комплектация		Пульт регулирования привода блока управления Greatork Вид взрывозащиты: ExiaПТ4 Тип батареи: 9V 6L R61	
15	Вес	кг	24	
16	Взрывозащита		II 2 G EExd IICT 4	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Опросный лист на 1-ом листе.

Инженер по КИПиА НПС «Тенгиз»

Должность

  
Подпись

Далабаев А.Д.

Ф.И.О.

# Greatork

Serial No M60025012492

Wiring diagram 3000-000-06

Actuator type size base coupling  
AVATM01/CT4

## Operating time

90°Min. 12

90°Max. 15

Torque Max. 100 N.m

Enclosure FLP/IP68

Lubrication GL-5 75W/90

Motor rating 0.28 kw 30 min

Motor supply GL-5 75W/90

Nominal motor current 1.70 Amp

Unit weight 24 kg

Year of manufacture 01-2011

 II2G EExd IICT4

(-20°C to + 60°C)

CE0470 Nemko 06 ATEX 1105X



*Примечание\*: в связи с тем, что доступ к шильду для фотографирования ограничен прилагается рисунок*