



Дата происшествия:

06.05.2023 г.

№ происшествия:

oCard-8285/2022

Объект:

КТК-Р. Морской терминал

Процесс /
Оборудование:

Строительство нового КПП в резервуарный парк Морского терминала (основной въезд) АО «КТК-Р»

Местоположение:

КПП 1 Резервуарный парк



ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ:

Работники подрядной организации проводили сварочные работы на возводимой эстакаде для досмотра транспортных средств. С целью устранения замечания, полученного от инспектора строительного контроля, сварщик принял решение сделать один сварной шов с внешней стороны ограждения смотровой площадки на высоте около 3 м. Для того, чтобы подняться к непосредственному месту выполнения работ, сварщик привлек экскаватор-погрузчик: забрался во фронтальный ковш и попросил машиниста поднять его. Работы производились без наряда - допуска на проведение огневых работ и работы на высоте.

Оператор НППС МТ при обходе территории заметил небезопасное выполнение работ и воспользовался правом приостановки работ ввиду высокого риска тяжелых последствий. Пострадавших нет.

Производство огневых работ без наряда-допуска на высоте из ковша погрузчика



ПРАВИЛО № 2: наряд-допуск

До начала работ повышенной опасности оформите наряд-допуск



ПРАВИЛО № 5: работы на высоте

При работе на высоте соблюдайте меры защиты от падения



ПРАВИЛО № 7: огневые работы

До начала огневых работ оформите наряд-допуск и обеспечьте наличие первичных средств пожаротушения

Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости

Происшествие без последствий, ПОС

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ :

Непосредственные причины:

- Работником нарушены требования по обеспечению безопасности при выполнении СМР.
- Не оценены риски, связанные с производимыми работами.
- Отсутствие контроля со стороны ОВР в нарушение правил производства работ.
- Использование строительной техники, не предназначенной для подъема людей: подъем сотрудника в ковше экскаватора-погрузчика.

Сопутствующие факторы:

- Никто из работников подрядной организации не воспользовался правом на приостановку работ.
- Не извлечены уроки из опасных ситуаций, зафиксированных на данном объекте с работниками данной подрядной организации 19.06.2022 и 04.09.2022, явившихся следствием грубых нарушений правил ОТ, ТБ и ООС.
- Нарушение правил эксплуатации техники

Коренные причины:

- Недостаток лидерства и приверженности руководства проекта и ОВР подрядной организации по обеспечению безопасности работ, вследствие чего наблюдается практика самостоятельного принятия решений работниками подрядной организации и низкий уровень производственной дисциплины;
- Неэффективное планирование работ со стороны руководства подрядной организации и недостаточный уровень оценки рисков, в результате чего работники допускают грубые нарушения (работа без надлежащего оформления наряда-допуска). Приоритет сроков производства работ превалирует над безопасностью работ;
- Неудовлетворительное осуществление контроля со стороны ответственных лиц подрядной организации за безопасным проведением работ.

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:

1. С целью укрепления дисциплины соблюдения жизненно важных правил КТК и предотвращения несчастных случаев, ответственным лицам КТК необходимо применять меры в соответствии с процедурой управления индивидуальной ответственностью КТК для предотвращения грубых нарушений правил безопасности и повышения уровня Культуры Безопасного Производства КТК.
2. Ответственным работникам ОТ, ПБ и ООС КТК регионов провести оценку результатов целевых проверок и карточек наблюдений на предмет увеличения тенденций грубых нарушений жизненно важных правил и требований процедуры оформления нарядов-допусков КТК. Включить в повестку последующих Комитетов по развитию Культуры безопасного производства данный анализ, наряду с анализом актов о нарушении правил ОТ, ПБ и ООС с целью разработки дополнительных мероприятий для укрепления производственной дисциплины.
3. Ответственным лицам ПО довести информацию в данном информационном листе до всего подчиненного персонала, с напоминанием о следующих требованиях:
 - Любая рабочая операция должна быть указана в наряде-допуске.
 - Если нет наряда-допуска, к работе приступать запрещается.
 - Решения на рабочем участке принимает руководитель работ.
 - Любой работник обязан сообщить о замеченных опасных условиях и опасных ситуациях, в первую очередь – руководителю работ.
 - Любой работник имеет право не приступать к работам, которые, по его мнению, могут привести к ущербу его здоровью, окружающей среде или оборудованию.