

**Уточнения на запросы
Закупка № 4723-OD**

21.09.2021

№ п.п.	Запрос на уточнение	Уточнение на запрос
1	2	3
Меморандум № Out-M-CPCR-7336-2021 от 25.08.2021		
1	Несоответствие количества взрывозащищенных громкоговорителей (зона 6 и зона 7).	Указное в спецификации количество 17 шт. - ошибочно. Верное количество указано согласно схем - 16 шт. Проводится корректировка РД, оформлено ЗВИ по исключению: - взрывозащищенного громкоговорителя LS-07-008 (1 шт.). - в здании противорадиационного укрытия (89) громкоговорителей 10/5/3 Вт (4 шт.). Итоговое требуемое количество: - взрывозащищенных громкоговорителей - 15 шт.; - офисных громкоговорителей 10/5/3 Вт - 72 шт.
2	Диспетчерских пультов на схеме 4 шт, а в проектной документации 2.	На схеме показаны 2 пульта существующей системы ГГС Здания пожарного депо.
3	Также есть не соответствие Усилитель в спецификации 1 шт 500 В, а по проектной документации требуется 1200 В.	Требуемая общая выходная мощность - 1200 Вт. Состав стойки системы ГГС приведён для информации, условно. Детально должен прорабатываться изготовителем системы.
4	В проектной документации отсутствует упоминание о всепогодных громкоговорителях, а структурной схеме они есть.	На схеме показаны P0025-LS-0112...0114 существующей системы ГГС Здания пожарного депо.
Меморандум № Out-M-CPCR-8243-2021 от 20.09.2021		
1	Просим Вас скорректировать требования ТЗ: п 1.3. "... Поставляемое оборудование системы громкоговорящей связи для НПС должно иметь полную аппаратную и программную совместимость с существующим оборудованием." - так как данное требование, а именно ПОЛНАЯ совместимость, может быть выполнено только с использованием оборудования производства Industronic. Без изменения данного требования закупка оборудования является неконкурентной.	Замечание принято. Требуется предусмотреть технические решения по подключению существующих громкоговорителей в Здании пожарного депо; замене существующих диспетчерских пультов на аналогичные, либо лучше по характеристикам на новые для обеспечения совместимости с проектируемой системой ГГС.