

Акт № 09-07-2021

НПС «Кропоткинская»

09.07.2021

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник НПС

Щербинин О.О.

Ведущий инженер по учету нефти

Седов Б.Н.

Инженер-механик НПС

Гредасов О.О.

Мастер-механик группы ТО НПС

Воровской В.С.

Составили настоящий акт о том, что в период с 08:00 до 17:00 с 08.07.2021 по 09.07.2021, в рамках НЗ №2882932 «Проведение подготовительных работ по замерам уровня донного/парафинистого осадка нефтяных РВСПК НПС «Кропоткинская», были проведены работы по проверке наличия и замерам уровня донных/парафинистых осадков РВСПК-20000 №Р0025-ТК-В001В.

По результатам проверки получены следующие значения:

1 – 2мм.;	5 – 350мм.;	9 – 20мм.;
2 – 5мм.;	6 – 150мм.;	10 – 200мм.;
3 – 50мм.;	7 – 15мм.;	11 – 3мм.
4 – 550мм.;	8 – 20мм.;	

Приложение: Схема проверки наличия и замеров уровня донных/парафинистых осадков РВСПК-20000 №Р0025-ТК-В001В – на 1 л. в 1 экз.

Начальник НПС

О.О. Щербинин

Ведущий инженер по учету нефти

Б.Н. Седов

Инженер-механик НПС

О.О. Гредасов

Мастер-механик группы ТО НПС

В.С. Воровской

