

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС Тенгиз

Должность

Отдел по Э и ТО

Подразделение

Шакан О.А.

Ф.И.О



Подпись

« 06 » _____ марта 2021 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ЗАЯВКЕ №34255 на изделие 1035419

На сигнализатор прохождения ОУ

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристик и, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики				
1	Тип, марка		Улис-А, мод.4, или аналог	
2	Производитель		АО «Тахион» или аналог	
3	Диаметр условного прохода трубопровода D,	мм	350 - 1200	
4	Толщина стенки трубопровода, не более	мм	20	
5	Максимальная длина линии связи между ПЭА* и БЭ**, не более	м	1200	
6	Скорость движения устройства очистки по трубопроводу	км/ч	1-8	
7	Длина устройства очистки	м	1-2	
8	Температура окружающей среды,	°С	-40...+60	
9	Питание прибора	В/Гц	220/50	
10	«Сухой контакт» «Событие»	В/мА	30/200	
11	«Сухой контакт» «Пробка»	В/мА	30/200	
12	Токовый выход	мА	4-20	
13	Последовательный интерфейс		RS-232/RS-485	
14	Расстояние от датчика до электронного блока, не более	м	150	

ТИП, Марка, модель
(заполняется конкурсантом)

Внешний вид




Рисунок 1.




Рисунок 2.



Рисунок 3.

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА НПС «Тенгиз»
Должность


Подпись

Свечников В.П.
Ф.И.О.