

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС Атырау
Должность

Отдел по Э и ТО
Подразделение

Сарсенгалиев С.С.
Ф.И.О.


Подпись

« 6 » _____ апреля _____ 2022 г.

Опросный лист на изделие 1096263
на извещатель охранный точечный магнитоконтактный
взрывозащищенный ИО102-26/В «АЯКС»

Внешний вид



№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Предназначено для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений	
3	Модель	-	ИО102-26/В «АЯКС», исполнение 20	
4	Диапазон рабочих температур	°С	-50...+50	
5	Материал корпуса	-	Пластик	
6	Габаритные размеры	мм	108x35x35	
7	Тип применяемого геркона	-	Переключающий	

8	Длина выводов	мм	750×металлорукав×КСПВГ 3х0,2	
9	Степень защиты оболочки извещателя	-	IP66/IP68	
10	Маркировка взрывозащиты	-	0Ex ia IIC T6 Ga X	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Сертификат соответствия.
3. Паспорт.

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»

Должность


Подпись

Гизатов К.Р.

Ф.И.О.

« 6 » апреля 2022 г.