

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС «Исатай»


(Должность)

Отдел по Э и ТО

(Подразделение)

Ахметов Д.М.

(Ф.И.О)


(Подпись)

«17» октября 2021 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1052707
на пульт регулирования привода блока управления Greatork (AVATM01/CT4)

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение прибора	-	Настройка и регулировка привода	
3	Место установки прибора	-	-	
4	Вид взрывозащиты	-	ExiaIIТ4	
16	Напряжение питания	В	9 В	
	Тип батареи		6 LR61	
30	Тип взрывозащиты	-	Искробезопасное	
31	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-96, не ниже	-	IP66	
38	Наличие инструкции по эксплуатации	-	Да	
44	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Внешний вид



Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Опросный лист 2-х листах

Инженер по КИПиА НПС «Исатай»
Должность


Подпись

Джексенбаев Р.С.
Ф.И.О.