


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников



«10» января 2022г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
к заявке №38509

Аккумуляторная батарея Marathon M12V90FT, 86 Ач, 12В

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Аккумуляторная батарея Marathon M12V90FT, 86 Ач, 12В	
Описание				
Общие характеристики				
2	Назначение		Для питания шкафа ШПТ ПС-220/10кВ	
3	Напряжение питания	В	12	
4	Емкость батарей	Ач	86	
5	Клеммы	мм	FASTON (зажим) 6,35	
6	Наличие предохранительного клапана		Да	
7	Длина	мм	395	
8	Ширина	мм	105	
9	Высота с клеммой	мм	270	
10	Технология		AGM	
11	Тип клемм		F-M6-90	
12	Тип конструкции		Необслуживаемая	
13	Артикул		M12V90FT	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.
Ф.И.О.

10.01.2022г
Дата