

УТВЕРЖДАЮ:

Главный электрик ВР КТК-К

Должность

Солодовников В.В.

ФИО

Подпись

«08» октября 2021 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1094317
Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный (СНК) "Радиус"

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный (СНК) "Радиус" предназначен для предупреждения персонала, обслуживающего воздушные линии электропередачи (ВЛ), о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6-10кВ.	-		
Общие характеристики				
3	Форма сигнализации		звуковая	
4	Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки, не менее	кВ	6-10	
5	Расстояние срабатывания до проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-10 кВ, не менее	м	2	
6	Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания, не менее	мес.	12	
7	Номинальное напряжение источника питания (дисковый литиевый элемент типа CR2450),	В	3	
8	Масса сигнализатора напряжения (без каски), не более	г	75	
9	Температурный диапазон,	°С	-30 ... +40	
10	Срок службы, не менее	лет	6	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Инженер-электрик НПС «Исатай»

Должность

Подпись

Лукпан А.

Ф.И.О.

Дата 08.10.2021 г.

