

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС Атырау
Должность

Отдел по Э и ТО
Подразделение

Сарсенгалиев С.С.
Ф.И.О.


Подпись

« 28 » _____ сентября _____ 2022 г.

Опросный лист на изделие
Газоанализатор углеводородных газов инфракрасного принципа измерения DET-TRONICS Pirecl
Внешний вид



№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Предназначен для автоматического непрерывного контроля содержания углеводородных газов и паров в воздухе рабочей зоны и сигнализации о превышении установленных порогов срабатывания..	
3	Модель	-	Pirecl B4A1R2	
4	Питание	В	24 В пост. тока (номинальное), диапазон: от 18 до 32 В.	
5	Габаритные размеры	мм	Длина – 226; высота – 117; ширина – 114.	
6	Резьба кабелепровода	-	M25	

7	Выходной сигнал	-	модель для работы в составе системы EOP	
8	Обнаруживаемый газ	-	метан	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Сертификат соответствия.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Паспорт.
5. Сертификат об утверждении типа СИ в РК.

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»
Должность


Подпись

Гизатов К.Р.
Ф.И.О.
« 28 » сентября 2022 г.