

УТВЕРЖДАЮ:

ВЕД. ИНЖЕНЕР ПО КИПиА ЦР
СЕНЧЕНКО Ф.Г.

Должность

Ф.И.О

Подпись

«19» апреля 2019 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1079358
Мембранный разделитель

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные		Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-			
2.	Назначение прибора	-	Для предохранения внутренней полости чувствительного элемента измерительных устройств от попадания в них рабочих сред		
3.	Идентификатор прибора (№ ярлыка)	-			
4.	Модель прибора		Мембранный разделитель		
5.	Рабочее давление		0 – 16 МПа		
6.	Разделительная жидкость		Полиметилсилоксановая жидкость		
7.	Присоединение к процессу		Наружная резьба, ½ NPT		
8.	Присоединение к прибору		Внутренняя резьба, ½ NPT		
9.	Внутренний объем упругого чувствительного элемента прибора не более см ³		40		
10.	Изменение объема упругого чувствительного элемента прибора, заполненного разделительной жидкостью, под воздействием максимального давления, не более, см ³		1,5		
11.	Внутренний объем разделителя, заполняемый разделительной жидкостью, см ³		11,6		
12.	Температура измеряемой среды градС		От -40 до +60		
13.	Климатическое исполнение		У2		
Аналог:					

Инженер по КИПиА

Должность

Подпись

Сорокин Ф.С.

Ф.И.О.