


**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный электрик ВР  
В.В. Солодовников



«25» апреля 2021г.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
на изделие 1088472


Реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 АС400В

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 АС400В	
Описание				
Общие характеристики				
2	Напряжение	В/ АС	400 переменное	
3	Номинальный коммутируемый ток	А	8	
4	Тип сети		Переменное	
5	Степень защиты	IP	40	
6	Входной ток	А	7	
7	Регулируемый верхний порог срабатывания от	%	от 105 до 130 $U_{ном}$	
8	Регулируемый нижний порог срабатывания от	%	от 70 до + 95 $U_{ном}$	
9	Регулируемая задержка срабатывания	С	0.1 до 10с	
10	Потребляемая мощность	ВА	4	
11	Максимальное коммутируемое напряжение	В	400	
12	Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»  
Должность

  
Подпись

Каратуманов Л.Л.  
Ф.И.О.

25.04.2021г