


**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный электрик ВР  
В.В. Солодовников



«02» октября 2021г.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
на изделие 1036398

**Автоматический выключатель 25А**

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Автоматический выключатель 25А	
Описание				
Общие характеристики				
2	Номинальный ток	А	25	
3	Количество полюсов	Р	3	
4	Тип сети		Переменный ток	
5	Характеристика расцепления		C	
6	Степень защиты	IP	20	
7	Частота сети	Гц	50	
8	Номинальное рабочее напряжение	В	380...415 V Переменный ток 50/60 Гц	
9	Способ монтажа		Din рейка	
10	Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания	(I <sub>сн</sub> ):	(400 В AC) 4.5 kA	
11	[U <sub>p</sub> ] номинальное импульсное выдерживаемое	kV	4 kV (6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m)	
12	Артикул		SH203L C25	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»  
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.  
Ф.И.О.

02.05.2021г

