


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников


Подпись

«01» января 2021г.

Опросный лист на изделие 1061100

на коробку КСРВ-Н342315(15WДУ50N)-1КНВ5МНК(А)-1КНВ3МНК/Р(В) "QFMAP".

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Коробка КСРВН342315 (15WДУ50N) - 1КНВ5МНК(А)-1КНВ3МНК/Р(В)"QFMAP".	
Описание				
Общие характеристики				
2	Номинальный ток	А	70А	
3	Номинальное напряжение	В	440	
4	Тип сети		Переменный ток	
5	Частота	Гц	50	
6	Степень защиты	IP	66	
7	Взрывозащита		1Ex e II T5 Gb	
8	Диапазон рабочей температуры	°С	-60.....+60	
9	Тип коробки		Соединительная взрывозащитного исполнения	
10	Наличие клемм		Да	
11	Материал		Нержавеющая сталь	
12	Тип клемм		Винтовые зажимы	
13	Уплотнение		Силиконовая резина внутри крышки	
14	Заземление		Два зажима заземления	
15	Кабельные вводы		M32	
16	Количество кабельных вводов		2	
17	Внешние размеры	мм	340x230x150	
18	Количество клемм		15	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»

Должность


Подпись

Каратуманов Л.Л.

Ф.И.О.

01.01.2021г



