


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников



«02» октября 2021г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изделие 1055242


Автоматический выключатель 100А

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Автоматический выключатель 100А	
Описание				
Общие характеристики				
2	Номинальный ток	А	100	
3	Количество полюсов	Р	3	
4	Тип сети	кГц	Переменный ток	
5	Код кривой		N	
6	Отключающая способность		15000 А I _{сн} в 230...400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1	
7	Частота сети	Гц	50	
8	Номинальное рабочее напряжение	В	380...415 V Переменный ток 50/60 Гц	
9	Способ монтажа		Din рейка	
10	Предел электромагнитного отключения	In	5....10	
11	[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое	kV	6	
12	Серия		C120N	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.
Ф.И.О.

02.10.2021г

