

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР

В.В. Солодовников



«02» октября 2021г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изделие 1094847

Модульный контактор ICT 25A 2НО 230-240 AC 50Гц.


№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Наименование	-	Модульный контактор ICT 25A 2НО 230-240 AC 50Гц. 02.10.21г	
Общие характеристики				
3	Напряжение	В	230	
4	Количество полюсов		2Р	
5	Номинальный рабочий ток	А	25	
6	Конфигурация главных контактов		2 НО	
7	Тип сети		АС	
8	Степень защиты	IP	54	
9	Тип управления		Дистанционное	
10	Напряжение цепи управления	В	230.....240	
11	Маркировка взрывозащиты		1Ex mb IIC T6... T3 Gb X	
12	Частота	Гц	50	
13	Номинальное напряжение изоляции	В	250	
14	[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	кВ	4	
15	Индикатор наличия напряжения		Да	
16	Способ монтажа		Din рейка	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС Курмангазы

Должность



Каратуманов Л.Л.

Ф.И.О.

02.10.2021г