


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС Атырау
Должность

Отдел по Э и ТО
Подразделение

Сарсенгалиев С.С.
Ф.И.О.


Подпись

« 6 » апреля 2022 г.

Опросный лист на изделие 1097964
Блок защиты линии БЗЛ
Внешний вид



№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Предназначено для защиты слаботочных сигнальных цепей приборов от высокочастотных и импульсных помех, наведённых перенапряжений, разрядов молний, а также от высокого напряжения, которое может возникнуть при замыкании слаботочных цепей на цепи силового кабеля	
3	Модель	-	БЗЛ	

4	Напряжение защищаемой линии	В	не более 100	
5	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	-	IP20	
6	Габаритные размеры	мм	75×75×46	
7	Диапазон температур эксплуатации	°С	-40...+50	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РК.
3. Руководство по эксплуатации.

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»
Должность


Подпись

Гизатов К.Р.
Ф.И.О.
« 6 » апреля 2022 г.