


**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник НПС Атырау  
Должность

Отдел по Э и ТО  
Подразделение

Сарсенгалиев С.С.  
Ф.И.О.

  
Подпись

« 6 » апреля 2022 г.

Опросный лист на изделие 1097963

Блок защитный сетевой БЗС

**Внешний вид**



№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Предназначено для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях ( $\approx 220$ В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех, а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В	
3	Модель	-	БЗС	
4	Рабочий диапазон входного напряжения	В	150...253	
5	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	-	IP30	


6	Габаритные размеры	мм	102x107x39 мм	
7	Диапазон температур эксплуатации	°C	-30...+50	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РК.
3. Руководство по эксплуатации.

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»

Должность

  
Подпись

Гизатов К.Р.

Ф.И.О.

« 6 » апреля 2022 г.