

УТВЕРЖДАЮ:
Старший инженер по КИПиА АО «КТК-Р»
Должность

Служба по эксплуатации
Подразделение

С.В. Никитин
Ф.И.О.


Подпись

«27» июня 2019г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1073089
на оповещатель звуковой взрывозащищенный

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	
1.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
2.	Назначение прибора	-	Для сигнализации при сработке системы газообнаружения	
3.	Идентификатор прибора (№ ярлыка)	-		
4.	Тип прибора	Оповещатель звуковой взрывозащищенный		
5.	Рабочее напряжение	12-24 В DC		
6.	Максимальный уровень звукового давления, дБ	106		
7.	Температура окружающей среды	-60...+60 °С		
8.	Степень защиты оболочки	IP66		
9.	Тип присоединения	R 3/4" коническая		
10.	Максимальный потребляемый ток, не более	0,25 А		
11.	Вид взрывозащиты	Ex d [ib] IIC GU		
12.	Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев		
Аналог: оповещатель фирмы Горлтех				

Ведущий инженер по КИПиА ЦР

Должность


Подпись

Сенченко Ф.Г.

Ф.И.О.

Дата 27.06.2019г.