

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник НПС ТенгизДолжностьОтдел по Э и ТОПодразделениеШакан О.А.Ф.И.ОПодпись

« 16 » 01 2021 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ЗАЯВКЕ №

На клапан запорный игольчатый со сливом

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики и, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики				
1	Тип, марка		КЗИС-25Л-В или аналог	
2	Корпус		Латунь	
3	Уплотнение		Фторопласт	
4	Pn	МПа	25	
7	Температурные условия	°C	-20.....+160	
8	Резьба к процессу	дюйм	1/2	
9	Резьба к прибору	дюйм	Ниппель с накидной гайкой 1/2	
10	Документация		Паспорт, инструкция по эксплуатации.	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Внешний вид



Рисунок 1.

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА НПС «Тенгиз»
Должность


Подпись

Свечников В.П.
Ф.И.О.