

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ DATA SHEET FOR LEVEL SWITCH

Примечание - Данный документ является исключительной собственностью КТК, не публикуется и выдается только во временное конфиденциальное пользование, пользователь обязан вернуть документ по первому требованию, при этом обязуется его не размножать, не передавать в другие руки и не использовать прямо или косвенно в иных не оговоренных целях.

Notice - This document has not been published and is the sole property of CPC and is lent to the borrower for his confidential use only. And in consideration of the loan of this document, the borrower promises and agrees to return it upon request and agrees that it shall not be reproduced, copied, lent or otherwise disposed of directly or indirectly, nor used for any purpose other than that for which it is furnished.



Каспийский Трубопроводный Консорциум
Caspian Pipeline Consortium



1	17.02	Утверждено для строительства Approved for construction			
Изм. Rev	Дата Date	Описание изменений Revision Description	Внес изм. Revised	Проверил Check	Утвердил Approved
Отдел Department	Фамилия Name	Подпись Signature	Дата Date	Отдел Department	Фамилия Name
СОГЛАСОВАНО			AGREED BY		
				Stage	Sheet No
			EXISTING ATYRAU PS EXPANSION. DIESEL FUEL STORAGE TANKS V=200m3		
				DD	1
				"SRDI "CASPIYMUNAYGAS" JSC Atyrau 2023	
Перевел Translated	Гудименко		17.02	K-PD-18-0015-44-P0022-07-02-01	
Тех.контр. Eng.Cntl					
Н.контр. Rf.Code Cntl	Шрайнер		17.02	СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА PBC 200 M3 НА НПС "АТЫРАУ"	
Утвердил Approve	Киба		17.02		
Нач.отдела Head of Dpt	Назаров		17.02	РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НПС АТЫРАУ. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА V=200м3	
Гл. спец. Chf. Spec.	Азовсков		17.02		
Проверил Check	Кондратюк		17.02	Стадия	Лист
Разработал Dsng	Калентьев		17.02	РП	1
Должность Position	Фамилия Name	Подпись Signature	Дата Date	АО "НИПИ "КАСПИЙМУНАЙГАЗ" Атырау 2023	

ПРОЕКТ: PROJECT: Расширение существующей НПС Атырау Existing Atyrau Ps Expansion		СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ LEVEL SWITCH				ЛИСТ 2 ИЗ 3 SHEET OF			
						No ОПР.ЛИСТА SPEC. NO. P0022-LS01		РЕД. REV. 1	
ЗАКАЗЧИК: CUSTOMER: ЗАО Каспийский Трубопроводный Консорциум-К CJSC Caspian Pipeline Consortium - K		No ЗАКАЗА: CUSTOMER JOB NO.: KPD180015-44		РЕДАКЦИЯ REVISION		КОНТРАКТ CONTRACT		ДАТА DATE	
		УСТАНОВКА: PLANT: НПС АТЫРАУ ATYRAU PS				ЗАК. НА ПОКУП REQ. - P.O.		ИСП. BY AAK	
				УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА APPROVED FOR CONSTRUCTION					
ОБЩЕЕ GENERAL	1	Обозначение Tag No.		LSHH-0582, LSHH-0583					
	2	Назначение Service		Уровень дизтоплива в резервуаре 22-TK-E002E Diesel fuel level in tank 22-TK-E002E					
	3	No схемы трубной обвязки и КИП P&ID number		KPD180015442226J3E12_1					
				Технические требования Technical Requirements				Для заполнения поставщиком/производителем For supplier/manufacturer	
	4	Функция Function	Одна настраиваемая точка уставки One adjustable set point						
	5	Корпус Case	Стандартный Standard						
	6	Монтаж Mounting	Фланец 4" ASME RF Flange 4" ASME RF						
	7	Сертификация Ex Ex Certification	II 2G Exd IIC T6 Gb						
	8	Класс оболочки Enclosure Class	IP66						
	9	Питание Power Supply	НЕПРИМЕНИМО N/A						
ЭЛЕМЕНТ ELEMENT	11	Тип элемента Element Type	Поплавков уравнивающего типа Balanced type float						
	12	Материал Material	Нержавеющая сталь 316 316 SS						
	13	Диапазон Range	Макс.: 5400 мм Max.: 5400 mm						
	14	Рабочая среда Process Data	Дизельное топливо Diesel fuel						
	15	Технол. соединение Process Connection	Фланец 4" ASME RF (Верхний монтаж) Flange 4" ASME RF (Top mounting)						
SWITCHES СИГНАЛИЗАТОРЫ	16	Выходной сигнал Output signal	КОНТАКТНАЯ ГРУППА DPDT, ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ (0-24В пост.ток) DPDT, DIGITAL SIGNAL (0-24VDC)						
	17	Изг-ль и No модели MFR. & Model No.	Magnetrol A15-A-H3-E-WP9 (или аналог / or analogue)						

