

Опросный лист на изделие 1032127  
устройство электропуска УП-3М



Внешний вид				
№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные  (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Для вскрытия мембраны запорно-пускового устройства модулей пожаротушения	
3	Артикул	-	УП-3М или аналог	
4	Электрическое сопротивление	Ом	1,5 ÷ 4,0	
5	Безопасный ток (в течение 5 мин.)	А	0,5	
6	Габаритные размеры	мм	высота - 20 макс. диаметр - 15,1	
7	Документы	-	Декларация о соответствии ТР ТС Сертификат соответствия	

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»  
Должность

  
Подпись

Гизатов К.Р.  
Ф.И.О.  
« 15 » января 2024 г.