


Опросный лист № ФВП-4-ЦР-2024

№ п/п	Запрашиваемые данные	Единицы измерения	Технические характеристики
1	2	3	4
1	Наименование и адрес предприятия- заказчика	-	– / АО «КТК-Р»
2	Наименование изделия	-	Фильтр воздушный панельный ФВП-IV-1042x1042-48-G4 ГОСТ Р ЕН 779-2014
3	Габаритные и присоединительные размеры	мм	Ширина – 1042 Высота – 1042 Глубина - 48
4	Номинальная производительность при 2,7 м/сек	м³/час	7700
5	Материал фильтрующего элемента	-	meltblown (полипропиленовое микроволокно)
6	Особенность конструкции фильтра	-	Требуется герметичное, плотное, неразъемное присоединение рамки фильтра к фильтрующему элементу (заливка эластомером)
7	Комплектность		- Фильтр воздушный ФВП-IV-1042x1042-48-G4 ГОСТ Р ЕН 779-2014; - паспорт; - сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014

Инженер – механик АО «КТК-Р» ЦР
должность


(подпись)

Лопырев П.С.
(Ф.И.О.)

06.12.2024 года
(дата)