

Опросный лист на изделие 1031794

Наименование здания	Операторная	Пожарный пост
Тип	Стальная наружная противопожарная двупольная открывающаяся наружу дверь	Однопольная дверь глухая
Толщина коробки, мм	80	80
Толщина полотна, мм	60	60
Толщина листа, мм	1,5	1,5
Огнестойкость, минут	60	60
Коробка, мм	1880x2420	900x2000
Обналичка, мм	50	50
Полотно, мм	50x25x2	50x25x2
Наполнение полотна	минплита	минплита
Исполнение		Левое
Цвет, RAL	9003	9003
Петли с упорным подшипником	Да	Да
Внутренняя отделка	Металлический лист	Металлический лист
Утеплитель, да/нет	да	да
Термоуплотнитель 1-контур	Периметр коробки	Периметр коробки
Термоуплотнитель 2-контур	Периметр полотна	Периметр полотна
Лента терморасширяющаяся, мм	1,5x1,5	1,5x1,5
Замок, да/нет	да	да
Цилиндровый механизм, да/нет	да	да
Ручка нажимная, да/нет	да	да
Монтажная пластина под доводчик, да/нет	да	да
Количество	3	1
Доводчик на 90кг	да	да
Тип замка		Антипаника на 1 створку врезная
Замок противопожарный	да	да
Ручка противопожарная на планке (пара)	да	да
Шпингалет NF (торцевой)		

Заместитель начальника НПС «Тенгиз»



Нурмухан А.С.