


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер по эксплуатации  
и техническому обслуживанию  
 Москатов П.Г.

« 1 » ноября 2024 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
лист на изделие 1114992

№ п/п	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Описание				
1	Наименование	-	Сплит-система, напольно-потолочная.	
Общие характеристики				
2	Назначение	-	Поддержание температуры в помещении здания НПС, охлаждение воздуха	
3	Хладагент	-	R410A, R32	
4	Холодопроизводительность	кВт / БТЕ/ч	14 / 48 000	
5	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Инженер-механик,  
ДЭ ЗР АО «КТК-Р»



Ивченко М.В.