

УТВЕРЖДАЮ:

Поз. 10

Менеджер по Э и ТО ЗР КТК-Р

Должность

А.В. Фоменко

Ф.И.О

Подпись

«14» мая 2019 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №5

к заявке № 26368 на аварийный взрывозащищённый линейный светодиодный светильник с
возможностью работы от АКБ

№	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики светильника				
1.	Марка, модель			
2.	Тип		Линейный светодиодный	
3.	Форма		Приложение	
4.	Маркировка по взрывозащите		2ExedIICT6	
5.	Напряжение	В	220 +/- 20%	
6.	Мощность	Вт	Не менее 18	
7.	Материал корпуса		Ударопрочный антистатический полиэстер, армированный длинными волокнами стекловолокна, химически стойкий по отношению к рабочим средам и устойчивый к УФ излучению. Колпак - прозрачный, устойчивый к ультрафиолету невозгораемый поликарбонат.	
8.	Световой поток	Лм	Не менее 4000	
9.	Тип монтажа (способ установки).		Накладной на поверхность/подвесной	
10.	Степень защиты		Не менее IP66	
11.	Диапазон температуры окружающей среды	С	- 40 до +70	
12.	Наличие встроенного блока аккумуляторных батарей /ИБП		Да	
13.	Время работы в аварийном режиме	ч	Не менее 1-1,5 ч	
14.	Длина/ширина/высота	мм	(1335/170/120) +/- 30	

15.	Гарантийный срок	м	Не менее 12	
16.	Паспорт изделия; Сертификаты соответствия;	-	да	

Приложение: пример исполнения



Составил: инженер - электрик ЗР

Е.В. Черненко

Дата 14.05.2019