


Менеджер по Э и ТО ЗР КТК-Р

Должность

А.В. Фоменко

Ф.И.О



Подпись

«13» 05 2019 г.


Опросный лист к заявке № 26313

на светильник аварийный автономный постоянного действия

№	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики светильника				
1.	Тип, марка, модель		Светодиодный светильник для реечных потолков	
2.	Форма		Приложение	
3.	Напряжение	В	175-260	
4.	Мощность	Вт	36	
5.	Световой поток	Лм	Не менее 2900	
6.	Тип монтажа (способ установки).		Встраиваемый/ для реечных потолков	
7.	Степень защиты		Не менее IP54	
8.	Длина/ширина	мм	(1325x308) + 20	
9.	Аварийный блок		да	
10.	Гарантийный срок	мес	Не менее 12	
11.	Паспорт изделия; Сертификаты соответствия;	-	да	

Приложение

Пример исполнения:



Инженер по эксплуатации
электрооборудования



Н.М. Федоренко