

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер по Э и ТО ЗР КТК-Р

Должность

А.В. Фоменко

Ф.И.О

Подпись

«13» мая 2019 г.

Поз. 25

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2

к заявке № 26489 на светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм

№	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики светильника				
1.	Марка, модель			
2.	Тип		Светильник с плафоном/рассеивателем под люминесцентную лампу	
3.	Форма		Приложение	
4.	Напряжение	В	220 +/- 20%	
5.	Световой поток	Лм	Не менее 6000	
6.	Тип монтажа (способ установки).		Накладной на поверхность/подвесной	
7.	Степень защиты		Не менее IP65	
8.	Тип лампы		Люминесцентная лампа D=26 мм (T8). Цоколь лампы G13	
9.	Количество ламп	Шт.	2	
10.	Длина/ширина	мм	(1300/140) +/- 30	
11.	Гарантийный срок	мес	Не менее 12	
12.	Паспорт изделия; Сертификаты соответствия;	-	да	

Приложение

Пример исполнения:



LAMP.RU

Составил: Инженер-электрик  
Должность

  
Подпись

Дубограй С.Ю.  
Ф.И.О.

Дата 13.05.2019