

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер по Э и ТО ЗР КТК-Р

Должность

А.В. Фоменко

Ф.И.О



Подпись

Поз. 24

«13» мая 2019 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1
к заявке № 26423 на прожектор наружного освещения

№	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики прожектора наружного освещения				
1.	Марка, модель			
2.	Тип		Светодиодный прожектор	
3.	Сфера применения		Уличное освещение/ освещение производственных территорий	
4.	Напряжение	В	220 +/- 20%	
5.	Световой поток	Лм	Не менее 35000	
6.	Способ монтажа		Накладной (Опорная поверхность)	
7.	Степень защиты		IP65	
8.	Тип корпуса		Плоский(с возможностью регулирования)	
9.	Материал изделия(корпуса)		Литой алюминий с защитным покрытием, закаленное стекло	
10.	Материал отражателя		алюминиевый анодированный рефлектор	
11.	Цвет корпуса		Серый	
12.	Материал рассеивателя		Термостойкое стекло (прозрачное)	
13.	Угол светового пучка	Градусы	120	
14.	Пускорегулирующая аппаратура		В комплекте	

			(в корпусе светильника)	
15.	Тип ламп		LED (Светодиодная)	
16.	Мощность не более	Вт	400	
17.	Температура эксплуатации	°C	От -40 до +50	
18.	Срок службы	ч	Не менее 40000	
19.	Гарантийный срок	мес	Не менее 60	
20.	Светодиодные матрицы		заменяемые	
21.	Цвет свечения	К	2700-3300	
22.	Паспорт изделия; Сертификаты соответствия;	-	да	

Составил: инженер - электрик ЗР _____

С.Ю. Дубограй

Дата 13.05.2019