


Поз. 27

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников



«01» апреля 2020 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1085491
к заявке №30408

Колпачок К-10 для изоляторов ШС-20Г

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Описание				
1	Наименование изделия	-	Колпачок К-10 для изоляторов ШС-20Г	
Общие характеристики				
2	Колпачок К-10 используются для крепления высоковольтных изоляторов ШС-20Г на крюки и траверсы высоковольтных воздушных линий электропередач напряжением от 6 до 20 кВ. Колпачки К-10 для изоляторов ШС-20Г, изготовлены из полиэтилена. На поверхности колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора.			
3	Материал		полиэтилен	
4	Ширина	мм	40	
5	Длина	мм	70	
6	Высота	мм	40	
7	Диаметр резьбы колпачка для фиксации верхней части штыря изолятора	д/мм	22	
8	Продолжительный режим эксплуатации при температуре:	°С	-60.....+50	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантами)			

Инженер-электрик ВР НПС «Курмангазы»
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.
Ф.И.О.

01/04/2020г

Дата