

УТВЕРЖДАЮ:

Поз. 22

Главный электрик ВР КТК-К

Должность

Солодовников В. В.

Ф.И.О.



«19» июня 2020 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1085884
к заявке № 29162
ТЭН камеры утечек ПНА

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	ТЭН	-		
Общие характеристики				
3	Тип устройства		ТЭН камеры утечек ПНА	
4	Номинальное напряжение	В	220	
5	Мощность	Вт	1000	
6	Клеммы		Под винты	
7	Длина тэна	мм	290	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Тенгиз»

Должность




Подпись

Водеников А.

Ф.И.О.

Дата 19.06.2020 года.

Габаритные размеры ТЭНа камеры утечек ПНА



Краснодарский трубопроводный консорциум