

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер по Э и ТО ЗР КТК-Р

Должность

А.В. Фоменко

Ф.И.О



Подпись




«19» апреля 2019 г.

**Опросный лист на изделие 1074531
на электродвигатель 3В200М2УХЛ1, 37кВт, 75,2А, 2946min-1, 380V**

№ п/п	Наименования технических характеристик	Требуемые технические характеристики	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
	Маркировка	3В200М2	
1	Тип	Трёхфазный асинхронный	
2	Номинальная мощность, кВт	37	
3	Номинальное напряжение, В	380	
4	Номинальный ток статора, А, не более	76	
5	К.П.Д., %, не менее	89,0	
6	Коэффициент мощности, о.е. не менее	0,85	
7	Номинальная частота вращения, об/мин, не менее	2940	
8	Пусковой ток, А	564	
9	Степень IP	55	
10	Исполнение по взрывозащите	1ExdIIBT4	
11	Режим работы	S1	
12	Соединение фаз обмотки статора	Треугольник	
13	Частота, Гц	50	
14	Вес, кг, не более	421	
15	Исполнение	IM4011	
16	Класс изоляции	H	
17	Климатическое исполнение	УХЛ1	

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателя (мм):

L	l30	d30	l1	d1	в1	h1	h5	l21	d25	d24	d20	n	£	B
955	840	500	110	55	16	10	59	22	450	550	500	8	22°30	500



для 3В, 3ВР200, 225 - $l = 36$, $d = M12$, $h_2 = 18$

19.04.2019

Составил: инженер - электрик ЗР

С.Ю. Дубограй