

УТВЕРЖДАЮ:

*Менеджер по ЗИ ТО КИП*  
Должность

*А.В. Матюшков*  
Подразделение  
Ф.И.О.

*30.01*  
Подпись  
2019 г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1077696

На манометр виброустойчивый, 0-10 МПа (0-100 Кгс/см<sup>2</sup>), С1 1.6, диаметр 63 мм,  
подключение осевое G1/4" с гидрозаполнением

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
2.	Назначение прибора	-	предназначены для измерения избыточного давления	
3.	Идентификатор прибора (№ ярлыка)	-		
4.	Тип прибора		Манометры	
5.	Диаметр корпуса (мм)		63	
6.	Степень защиты		IP54	
7.	Класс точности		1.5	
8.	Климатическое исполнение		T2	
9.	Температура окружающей среды		от минус 45 до плюс 60 °С	
10.	Расположение штуцера		Радиальное	
11.	Виброзащита		V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с <sup>2</sup> ); приборы прочны при воздействии ударов с ускорением 100 м/с <sup>2</sup> , длительного ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000	
12.	Заполнение		с заполнением полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300	
13.	Межповерочный интервал		2 года	
14.	Корпус		Сталь	
15.	Стекло		Органическое	
16.	Трубчатая пружина		Железоникелевый сплав	
17.	Держатель		Сталь	
18.	Механизм		Нержавеющая сталь	
19.	Резьба присоединительного штуцера		G 1/4	
20.	Масса прибора		не более 0.5 кг	
21.	Диапазон измерений		0...10 МПа	
22.	Заводской номер		приборы поставляются с заводским номером	
23.	Гарантийный срок эксплуатации		Не менее 3х лет	
24.	Отметка о первичной поверке		ставится на стекле прибора	
Аналоги: модель ДМ8032-ВУ, производства ОАО Манотомь; модель 232.50, производства WIKA				

Ведущий инженер по КИПиА

Должность

*Сенченко Ф.Г.*  
Подпись

Сенченко Ф.Г.

Ф.И.О.

Дата 30.01.2019г.